



VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
www.vik-ng.si, info@vik-ng.si
telefon: (05) 339 11 00

Številka: V - 27/2023 - 331
Datum: 28.02.2023

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, NOVA GORICA, izdaja na podlagi drugega odstavka 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. list RS št. 199/2021) in Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) (Občina Brda), na zahtevo

Studio 3 d.o.o. Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina, z dne 09.02.2022, v zadevi izdaje mnenja za oskrbo z vodo naslednje

PRVO MNENJE

k osnutku OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRHOVCE

PRIPRAVLJAVEC: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih

NAROČNIK: Tatjana Sirk, Kvedrova cesta 11, 6000 Koper

IZDELOVALEC: STUDIO 3 d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina

Po pregledu osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta VRHOVCE, št. načrta 806-22, z datumom januar 2023, ki ga je izdelal STUDIO 3 d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, dajemo mnenje pod naslednjimi pogoji:

1. Predmet OPPN Vrhovce je območje urejanja, namenjeno gradnji 8 enostanovanjskih stavb in potrebne infrastrukture.
2. V osnutku OPPN je prikazan in upoštevan opuščen vodovod. Potrebno je vrisati in upoštevati dejanski potek vodovoda iz katastra komunalnih naprav (posredovan izdelovalcu OPPN po e.mailu).
3. Območje OPPN Vrhovce se v skladu s katastrom vodovodnih naprav lahko priključi na javni vodovod v NL izvedbi DN 200, ki poteka ob vzhodnem robu državne ceste južno od območja urejanja. Z omenjenega vodovoda se odcepi in poteka v lokalni cesti v smeri proti zahodu v vas Vrhovlje primarni vodovod AC DN 50, ki ga je do mesta priključevanja na južnem robu območja OPPN potrebno nadomestiti s cevjo preseka najmanj DN 100, s katere se izvede priključni sekundarni vodovod, ki bo omogočal oskrbo območja s pitno vodo.
4. Izračunati je potrebno predvideno potrebo območja OPPN po pitni vodi in ustrezno dimenzionirati sekundarni vodovod, pri čemer bo potrebno urediti hidroforno napravo na način, da ne bo prihajalo do podtlaka v primarnem omrežju.
5. Na območju ne zagotavljamo požarne vode.
6. Vodovodni priključki, priključni sekundarni vodovod ter rekonstruiran primarni vod morajo biti obdelani v dokumentaciji za gradnjo.
7. Pri gradnji vodovoda je potrebno upoštevati odmike pri križanjih in vzporednem poteku z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s Tehničnim pravilnikom za vodovod.

Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00. Osnovni kapital: 2.627.100 EUR.
ID številka za DDV: SI91503027, matična številka: 1550144

NOVA LB d.d. SI56 0224 1008 9741 389; NOVA KBM d.d. SI56 0475 0000 0586 125; SKB BANKA d.d. SI56 0313 0100 0197 349; DBS d.d. SI56 1910 0001 0281 181

8. Pred začetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti obstoječe vodovodne naprave.
9. V bližini vodovoda se dela izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
10. V primeru okvare na vodovodu je takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica d.d..
11. Stroške, ki bi nastali na vodovodnem omrežju v času gradnje, nosi investitor.
12. Projektant in vsakokratni lastnik ali uporabnik nepremičnin, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodov v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d., se obvezuje izpolnjevati vse obveznosti po veljavnem Tehničnem pravilniku za vodovod.
13. Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod (11. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo).

Pripravila
D. Lipovž



Direktor
BORUT MOZETIČ

